ULTIMA TRANCHE DI RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 7 MARZO 2016.

DOMANDA 23: con riferimento al modulo H è da compilare il punto 4 anche se partecipiamo in ATI con possesso della SOA categoria OG 1 (impresa capogruppo) e SOA categoria OG11 (impresa mandataria)?
La copia dei certificati SOA devono essere inseriti in una ulteriore busta chiusa e sigillata da inserire nella busta A "Documentazione Amministrativa"?
Nella creazione del PASS OE sono da allegare i certificati SOA?

RISPOSTA 23: con riferimento alla prima parte della domanda, si faccia riferimento alla risposta alla DOMANDA 20, pubblicata in data 1/03/2016 pubblicata sul sito dell'Amministrazione nella sezione dedicata alla specifica gara, che così prevede: il modello di domanda H riguarda soggetti che intendono partecipare in modalità plurisoggettiva. Il punto 3 prevede che le imprese siano qualificate con attestazione SOA e permette alle stesse di dettagliare le attestazioni possedute dai singoli componenti. Il punto 4 si utilizza nei casi e nei limiti in cui un componente del raggruppamento debba dimostrare un requisito che per valore sia pari o inferiore alla soglia di cui all'art. 40, comma 8, del Codice (€ 150.000,00). Il punto 5 va utilizzato in caso di avvalimento. Se ne deduce che la compilazione dei singoli punti deve effettuarsi sono qualora ciò sia funzionale alla partecipazione alla gara e alla dichiarazione dei necessari requisiti.

Con riferimento alla seconda parte della domanda, si richiama l'art. 4, Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, del disciplinare di gara, che prevede che:
"La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis". La copia dell'attestazione SOA può senz'altro essere allegata alla documentazione di gara, ancorché l'adempimento non sia obbligatorio. Nella creazione del Pass OE, l'allegazione dell'attestazione è senz'altro opportuna, ancorché il dato sia già previsto altrove nel sistema.

DOMANDA 24: SI chiede relativamente alla categoria OS28 se è sufficiente dichiarare di affidare i lavori a ditta in possesso di idonea qualificazione o se necessario ATI o avvalimento.

RISPOSTA 24: Si veda la risposta alla DOMANDA 1 pubblicata in data 17/2/2016. Nello specifico, nell'ultimo capoverso, tale risposta prevede:
"Le opere appartenenti alla categoria OS28 sono a qualificazione obbligatoria, tuttavia la categoria OS28 non è una SIOS, quindi l'impresa in possesso dell'adeguata qualificazione nella categoria prevalente può coprire la relativa qualificazione con la categoria OG1 e ha facoltà di subappaltare le suddette opere a imprese in possesso della qualificazione OS 28 (mediante possesso della qualificazione SOA in OS28 o in OG11, classifica I, o mediante la dichiarazione e la comprova del possesso dei requisiti ex art. 90 del Regolamento)."

DOMANDA 25: Nel caso di ATI o avvalimento con ditta in possesso della categoria OG11, quale dovrebbe essere la classifica di iscrizione?

RISPOSTA 25: la risposta dipende dai lavori che si intendono coprire con la categoria OG11 e da quali, eventualmente, si intende coprire con la prevalente OG1. Si veda lo schema riportato nella Tabella 1 dell'art. 1 del disciplinare di gara nonché la risposta alla DOMANDA 1 pubblicata in data 17/2/2016. Si tenga anche conto della previsione dell'art. 61, comma 2, del Regolamento (DPR. n. 207/2010) in merito all'incremento della categoria di iscrizione.

DOMANDA 26: in merito alla voce computo metrico 137-IE.67 APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON EVERLUX nella cui descrizione viene riportato "alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza 3h"; se l'indicazione "dimmerabile DALI" è una caratteristica necessaria oppure un errore di digitazione poiché nel progetto non sono menzionati i sistemi di controllo del DALI.

RISPOSTA 26: L'indicazione relativa all'alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza 3h deve intendersi come uno dei sistemi possibili per assicurare i seguenti requisiti essenziali:
1) funzionamento della lampada anche in caso di interruzione dell'erogazione elettrica in virtù dell'entrata in funzione delle batterie;
2) accensione di uno solo dei tubi della lampada in situazione di emergenza al fine di massimizzare il tempo di funzionamento della lampada (> 3h);
3) presenza di un sistema di verifica dello stato della batteria (ad esempio con segnale visivo led).

DOMANDA 27: un chiarimento in ordine al punto 4 dell'allegato H, che richiama un articolo del codice (art. 40, co.8) che fa riferimento a lavori di importi pari o inferiori a € 150.000,00 nonché l'art. 90 del Regolamento appalti. A fronte di quanto enunciato dagli articoli citati, in particolare dall'art. 90 che recita "Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti", volevo chiedere se mi confermate che le imprese già in possesso di attestazione SOA per detti requisiti, che pertanto rendono la dichiarazione di cui al punto 3, non devono compilare il punto 4.

RISPOSTA 27: si faccia riferimento alla RISPOSTA 20, di data 1/03/2016 pubblicata sul sito dell'Amministrazione nella sezione dedicata alla specifica gara, che così prevede: il modello di domanda H riguarda soggetti che intendono partecipare in modalità plurisoggettiva. Il punto 3 prevede che le imprese siano qualificate con attestazione SOA e permette alle stesse di dettagliare le attestazioni possedute dai singoli componenti. Il punto 4 si utilizza nei casi e nei limiti in cui un componente del raggruppamento debba dimostrare un requisito che per valore sia pari o inferiore alla soglia di cui all'art. 40, comma 8, del Codice (€ 150.000,00). Il punto 5 va utilizzato in caso di avvalimento. Se ne deduce che la compilazione dei singoli punti deve effettuarsi sono qualora ciò sia funzionale alla partecipazione alla gara e alla dichiarazione dei necessari requisiti.

DOMANDA 28: in merito ai punti disciplinare gara:
-16.16 lett.B (posizioni Inps-inail,Cassa Edile...)
-16.18 relazioni di parentela
-16.19 piani di emersione
-16.25 dichiarazione resa congiuntamente da tutti i concorrenti
chiedevamo se c'è un modello predisoposto dall'ente per la compilazione.

RISPOSTA 28: per le dichiarazioni di cui ai primi tre punti, e per tutte le altre in ordine ai requisiti generali, potrete utilizzare il modello allegato E, Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione. Per la dichiarazione 16.25, che implica la presenza di un concorrente con idoneità plurisoggettiva, potrete utilizzare l'allegato H, che consente di dichiarare la composizione del raggruppamento. Il ricorso a questi modelli non è obbligatorio.

DOMANDA 29: avendo categoria OG1-III Bis che copre l'intero appalto posso partecipare senza ATI per OS30?

RISPOSTA 29: No. Si veda la risposta alla DOMANDA 1 pubblicata in data 17/2/2016.

DOMANDA 30: è ammessa la presentazione dell'offerta a mezzo corriere o è obbligatorio solo a mezzo servizio postale o a mano?

RISPOSTA 30: In merito si richiama il punto 14.2 del disciplinare di gara che così prevede:

> *14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito nella palazzina C1 del Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Padriciano 99, 34149 Trieste, in orario di apertura (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.*
>
> Dalla lettura del disciplinare si deduce che non è richiesta alcuna particolare formalità e che la consegna a mano può essere operata da chiunque.

DOMANDA 31: è prevista la presentazione in sede di offerta della gara in oggetto di una polizza provvisoria digitale?

RISPOSTA 31: si richiama la risposta alla DOMANDA n. 3 pubblicata in data 17/2/2016, che così prevede: Relativamente alla presentazione di fidejussione provvisoria firmata digitalmente, si rimanda alle prescrizioni del disciplinare di gara "Cauzioni e garanzie richieste" art. 11.5.2. *"[In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:] essere prodotta **in originale o in copia autenticata**, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;"*.
La presentazione di fidejussione provvisoria con modalità difformi da quelle indicate nel disciplinare di gara comporta l'applicazione del soccorso istruttorio a pagamento.

DOMANDA 32: L'ammontare del contributo all'ANAC previsto dal disciplinare è di € 70 ma quando provo a fare il pagamento il sistema richiede il pagamento di € 80,00. Qual è l'importo corretto?

RISPOSTA 32: effettivamente per mero errore materiale il disciplinare prevede un importo del contributo dell'ammontare di € 70,00 in luogo di quanto effettivamente dovuto in ragione del valore della gara, cioè € 80,00. Questa amministrazione ha già provveduto a segnare al pubblico questa differenza mediante avviso sul profilo del committente.

Trieste, 08/03/2016

Il RUP
Ing. Gianni Cozzi

